









## Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
<i>Ocena parametrów mikrobiologicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	05.07.2018	05.07.2018	05.07.2018	05.10.2017
<i>Ocena parametrów fizykochemicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	05.07.2018	05.07.2018	05.07.2018	---
<i>Parametry odbiegające od wymagań</i>	---	Chlor związany: - przekroczenie basen (wynik $0,5\pm 0,16$ , norma 0,3), przekroczenie system cyrkulacji (wynik $0,59\pm 0,18$ , norma 0,2)	Chlor związany: przekroczenie (wynik $0,49\pm 0,15$ , norma 0,3)	---
<i>Podejmowane działania naprawcze</i>	---	Kalibracja sond chloru	Kalibracja sond chloru	---
<i>Planowany termin poprawy jakości wody</i>	---	23.07.2018	23.07.2018	---

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.

### Legenda:

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu