









Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

| Obieg | Basen sportowy | Basen rekreacyjny | Jacuzzi | Natryski |
|--|---|---|---|---|
| <i>Ocena parametrów mikrobiologicznych</i> |  |  |  |  |
| <i>Data wykonania badań</i> | 02.08.2018 | 02.08.2018 | 02.08.2018 | 05.10.2017 |
| <i>Ocena parametrów fizykochemicznych</i> |  |  |  |  |
| <i>Data wykonania badań</i> | 02.08.2018 | 02.08.2018 | 02.08.2018 | --- |
| <i>Parametry odbiegające od wymagań</i> | --- | Chlor wolny : - przekroczenie (wynik 1,45±0,29, norma 0,7-1,0), | --- | --- |
| <i>Podejmowane działania naprawcze</i> | --- | Kalibracja sondy | --- | --- |
| <i>Planowany termin poprawy jakości wody</i> | --- | 16.08.2018 | --- | --- |

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.

Legenda:

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu