









Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
<i>Ocena parametrów mikrobiologicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	05.10.2017
<i>Ocena parametrów fizykochemicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	28.09.2018	28.09.2018	28.09.2018	---
<i>Parametry odbiegające od wymagań</i>	---	Chlor wolny : przekroczenie (wynik 1,15±0,24, norma 0,7-1,0)	Redox : niedobór (wynik 710±30, norma 750)	---
<i>Podejmowane działania naprawcze</i>	---	Płukanie filtra	Kalibracja sondy	---
<i>Planowany termin poprawy jakości wody</i>	---	10.10.2018 r.	10.10.2018 r.	---

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.


Legenda:

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu