









Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
Ocena parametrów mikrobiologicznych				
Data wykonania badań	20.12.2018	20.12.2018	20.12.2018	11.10.2018
Ocena parametrów fizykochemicznych				
Data wykonania badań	20.12.2018	20.12.2018	20.12.2018	---
Parametry odbiegające od wymagań	---	Ogólna liczba mikroorganizmów w systemie cyrkulacji 97 jtk/1ml \pm 76÷130 (norma <20 jtk/1ml)		---
Parametry krótkotrwale przekroczone	Chlor wolny : (wynik 0,71 mg/l \pm 0,15, norma 0,3-0,6 mg/l, a w sytuacjach dużego ruchu < 3 mg/l)	Chlor wolny : (wynik 1,10 mg/l \pm 0,22, norma 0,7-1,0 mg/l, a w sytuacjach dużego ruchu < 3 mg/l)	---	---
Podejmowane działania naprawcze	Płukanie filtrów	Dezynfekcja filtra i systemu cyrkulacji, dezynfekcja niecek i koryt przelewowych, płukanie filtra, wymiana kranu (kurka) czerpalnego		---
Planowany termin poprawy jakości wody	10.01.2019r.			---

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.


Legenda:

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu