









## Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
<i>Ocena parametrów mikrobiologicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	04.04.2019	04.04.2019	04.04.2019	11.10.2018
<i>Ocena parametrów fizykochemicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	04.04.2019	04.04.2019	04.04.2019	---
<i>Parametry odbiegające od wymagań</i>	---	W systemie cyrkulacji b. rekreacyjnego i jacuzzi, ale nie w samych nieckach: Chlor związany (wynik 0,38 mg/l $\pm$ 0,12, norma <0,2 mg/l), Ogólna liczba mikroorganizmów (wynik 35 jtk/1ml $\pm$ 25÷48, norma 0÷20 jtk/1ml)		---
<i>Parametry krótkotrwale przekroczone</i>	---	Chlor związany (wynik 0,42 mg/l $\pm$ 0,13, norma <0,3 mg/l) Chlor wolny (wynik 1,18 mg/l $\pm$ 0,24, norma 0,7-1,0 mg/l)	Chlor związany (wynik 0,41 mg/l $\pm$ 0,13, norma <0,3 mg/l)	---
<i>Podejmowane działania naprawcze</i>	---	Płukanie i dezynfekcja filtra, kalibracja sond	Płukanie i dezynfekcja filtra, kalibracja sond	---
<i>Planowany termin poprawy jakości wody</i>	---	18.04.2019	18.04.2019	---

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.


### Legenda:

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu