









Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

| Obieg | Basen sportowy | Basen rekreacyjny | Jacuzzi | Natryski |
|--|---|--|--|---|
| <i>Ocena parametrów mikrobiologicznych</i> |  |  |  |  |
| <i>Data wykonania badań</i> | 19.06.2019 | 19.06.2019 | 19.06.2019 | 11.10.2018 |
| <i>Ocena parametrów fizykochemicznych</i> |  |  |  |  |
| <i>Data wykonania badań</i> | 19.06.2019 | 19.06.2019 | 19.06.2019 | --- |
| <i>Parametry odbiegające od wymagań</i> | --- | --- | --- | --- |
| <i>Parametry krótkotrwale przekroczone</i> | --- | Chlor wolny (wynik 1,14 mg/l \pm 0,23, norma 0,7-1,0 mg/l) Chlor związany (wynik 0,41 mg/l \pm 0,13, norma <0,3 mg/l) | Chlor wolny (wynik 1,16 mg/l \pm 0,24, norma 0,7-1,0 mg/l) Chlor związany (wynik 0,40 mg/l \pm 0,12, norma <0,3 mg/l) | --- |
| <i>Podejmowane działania naprawcze</i> | --- | Płukanie filtra, dezynfekcja plaży, egzekwowanie zapisów regulaminu (prysznic przed pływaniem !) | Płukanie filtra, dezynfekcja plaży, egzekwowanie zapisów regulaminu (prysznic przed pływaniem !) | --- |
| <i>Planowany termin poprawy jakości wody</i> | --- | 04.07.2019 | 04.07.2019 | --- |

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.


Legenda:

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu