









Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
<i>Ocena parametrów mikrobiologicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	05.10.2017
<i>Ocena parametrów fizykochemicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	18.01.2018	18.01.2018	18.01.2018	---
<i>Parametry odbiegające od wymagań</i>	---	Minimalne przekroczenie poziomu chloru związanego	---	---
<i>Podejmowane działania naprawcze</i>	---	Kalibracja sondy chloru	---	---
<i>Planowany termin poprawy jakości wody</i>	---	01.02.2018r.	---	---

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.


Legenda:

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu