









## Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

| Obieg  | Basen sportowy  | Basen rekreacyjny   | Jacuzzi   | Natryski  |
|--|---|---|---|---|
| <b>Ocena parametrów mikrobiologicznych</b>   |                                |  |  |  |
| <b>Data wykonania badań</b>                  | 08.11.2018  | 08.11.2018  | 08.11.2018  | 11.10.2018  |
| <b>Ocena parametrów fizykochemicznych</b>    |                                |  |  |  |
| <b>Data wykonania badań</b>                  | 08.11.2018  | 08.11.2018  | 08.11.2018  | ---   |
| <b>Parametry odbiegające od wymagań</b>      | Potencjał redox :<br>przekroczenie<br>(wynik 714 mV±30,<br>norma >750 mV)                                       | ---   | ---   | ---   |
| <b>Parametry krótkotrwale przekroczone</b>   | Chlor wolny :<br>(wynik 0,67 mg/l<br>±0,14, norma 0,3-<br>0,6 mg/l, a w<br>sytuacjach dużego<br>ruchu < 3 mg/l) | ---   | ---   | ---   |
| <b>Podejmowane działania naprawcze</b>       | Płukanie filtrów,<br>kalibracja sond  | ---   | ---   | ---   |
| <b>Planowany termin poprawy jakości wody</b> | 22.11.2018 r.   | ---   | ---   | ---   |

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.


### Legenda:

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu