









## Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
<i>Ocena parametrów mikrobiologicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	21.11.2019	21.11.2019	21.11.2019	10-24.10.2019
<i>Ocena parametrów fizykochemicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	21.11.2019	21.11.2019	21.11.2019	---
<i>Parametry odbiegające od wymagań</i>	---	---	Chlor związany (wynik 0,55 mg/l ±0,17, norma <0,3 mg/l)	---
<i>Parametry krótkotrwale przekroczone</i>	---	---	---	---
<i>Podejmowane działania naprawcze</i>	---	---	Płukanie i dezynfekcja filtra	---
<i>Planowany termin poprawy jakości wody</i>	---	---	05.12.2019	---

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.

**Legenda:**

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu