









Komunikat zbiorczy o stanie jakości wody na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni

Obieg	Basen sportowy	Basen rekreacyjny	Jacuzzi	Natryski
<i>Ocena parametrów mikrobiologicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	13.01.2020	13.01.2020	13.01.2020	10-24.10.2019
<i>Ocena parametrów fizykochemicznych</i>				
<i>Data wykonania badań</i>	13.01.2020	13.01.2020	13.01.2020	---
<i>Parametry odbiegające od wymagań</i>	---	Woda z systemu cyrkulacji (basen rekreacyjny, jacuzzi i zjeżdżalnia), przekroczenie: 1. ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36C±2C, 44±4h, wynik >300 jtk/1ml, niepewność rozszerzona --- jtk/1ml, norma 0-20 jtk/1ml 2. chlor związany, wynik 0,37 mg/l, niepewność rozszerzona ±0,12 mg/l, norma < 0,2 mg/l		---
<i>Parametry krótkotrwale przekroczone</i>	---	---	---	---
<i>Podjęmowane działania naprawcze</i>	---	Dezynfekcja filtra wraz z systemem cyrkulacji, chlorowanie basenu rekreacyjnego z systemem cyrkulacji, płukanie, dodatkowa dezynfekcja i mycie koryt przelewowych, dezynfekcja kranu		---
<i>Planowany termin poprawy jakości wody</i>	---	27.01.2020		---

Badanie przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016) przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe na zlecenie Krytej Pływalni w Bochni.

Legenda:

 woda spełnia wymagania, można korzystać z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, zakaz korzystania z obiegu

 woda nie spełnia wymagań, warunkowo można korzystać z obiegu

 woda w trakcie badań

 woda nie podlega badaniu